Ventilations- /friskluftsanlæg (VA)

Der findes tre størrelser af ventilationsanlæg. Anlæggets størrelse afhænger primært af antallet af beskyttelsespladser i beskyttelsesrummet:

- Ventilationsanlæg VA 40: max. 13 personer
- Ventilationsanlæg VA 75: max. 25 personer
- Ventilationsanlæg VA 150: max. 50 personer

Ventilationsanlæg VA 40/75/150

- **Ventilator VA 40/75/150**
  - Elmotor og manuelt drev
  - Dynamo og nødbelysning
  - Håndsving (i tilfælde af strømsvigt)
  - Monteringsbeslag
  - Plastikkabinet
- **Gasfilter GF 40/75/150 (filterklasse H14)**
  - Monteringsskinne
  - Plastikkabinet
- **Eksplosionsbeskyttelsesventil / forfilter ESV/VF 40/75/150 (filterklasse G4)**
  - Grovstøvfilter
  - Kondensflaske
  - Indstiksgitter NW 125
- **Luftstrømsmåler LM 40/75/150**
  - Luftmåleenhed
  - Drosselspjæld / reguleringsventil
- **Overtryks-/eksplosionsbeskyttelsesventil UEV/ESV 40/75/150**
  - Monteringsbeslag
  - Indstiksgitter NW 125
- **Komplet sæt bølgeslanger**
  - Bølgeslanger
  - Kobling

Specifikationer: